

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка»
РФ, 194044, город Санкт-Петербург, улица Смольного, дом 8, корпус 1 стр.1, офис 901

Информация для связи: изготовление: тел: +73462954710, E-mail: info@gazprom-pererabotka.ru
факс: +73462954710, E-mail: info@gazprom-pererabotka.ru
Химико-Механический автомобильный округ – Югра, мкр-н Сургутский,
сл. Солнечный, пер. Сургутский ЗСК, корпус 3

Сертификаты системы менеджмента
ISO 9001:2015 № 23.1294.026
Сертификат действителен до 14.12.2026 г.
ГОСТ Р ИСО 9001:2015 № 23.1295.026
Сертификат действителен до 14.12.2026 г.

АФДТК ЦЗЛ Ф 1



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ № 10-000159-25-ДТТУ

Топливо дизельное по ТУ 0251-083-00151638-2011 класс 5, вид 4

(Топливо дизельное ДТ-А-К5) ТР ТС 013/2011

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА02.В.05799/23 по 26.02.2026

Код ОКПД2 19.20.21.335

Размер (объем) партии № 8: 20979,7 м³

№ партии: 8

НД на отбор пробы: ГОСТ 2517-2012

Место отбора пробы: РП ОГПРВС-12

Дата отбора пробы: 07.02.2025

Дата проведения испытаний: 07.02.2025

Дата изготовления продукта: 07.02.2025

Наличие присадок: цетаноповышающая
смазывающая

Цистерны: 51244903, 54258322, 76966795, 76967496, 50132315, 53873089, 53853362, 51812857, 58149485, 73170649

Наименование показателя	Метод испытания	Норма по нормативному документу		Результат испытаний
		ТУ 0251-083- 00151638-2011	ТР ТС 013/2011	
1. Цетановое число для зимнего и арктического дизельного топлива	ГОСТ 3122	не менее 47	не менее 47	48
2. Цетановый индекс	ISO 4264	не менее 40	-	44,3
3. Фракционный состав: до температуры 180 °С, % (по объему) до температуры 360 °С, % (по объему) 95 % объемных перегоняются при температуре, °С	ГОСТ ISO 3405 (автоматический метод)	не более 25 не менее 95 -	- - не выше 360	23,7 98,6 312,8
4. Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33 п.10	1,20-4,00	-	1,517
5. Температура помутнения, °С	ГОСТ 5066 (Метод Б)	не выше минус 34	-	минус 40
6. Предельная температура фильтруемости, дизельного топлива арктического, °С	ГОСТ 22254	не выше минус 44	не выше минус 38	минус 48
7. Плотность при 15 °С, кг/м³	ГОСТ Р 51069	800-840	-	816,7
8. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916	не более 8	не более 8	3,2
9. Массовая доля серы (содержание серы), мг/кг	ГОСТ ISO 20884	не более 10	не более 10	менее 5,0
10. Температура вспышки, в закрытом тигле для зимнего и арктического дизельного топлива, °С	ГОСТ 6356	не ниже 30	не ниже 30	39
11. Коксуемость 10 %-го остатка разгонки, % (по массе)	ГОСТ 32392	не более 0,3	-	менее 0,1
12. Зольность, % (по массе)	ГОСТ 1461	не более 0,01	-	отсутствие
13. Содержание воды, мг/кг	ISO 12937	не более 200	-	менее 30
14. Общее загрязнение, мг/кг	EN 12662	не более 24	-	менее 12,0
15. Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), единицы по шкале	ГОСТ 6321	Выдерживает Класс 1	-	Выдерживает Класс 1
16. Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³	ГОСТ Р EN ISO 12205	не более 25	-	1
17. Смазывающая способность (смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С), мкм	ГОСТ ISO 12156-1	не более 460	не более 460	450

Продукция соответствует:
- ТР ТС 013/2011 Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и кавитату»
(с изменениями на 31 мая 2013 года);
- ТУ 0251-083-00151638-2011 «Топливо дизельное Сургутского ЗСК. Технические условия» (с Изменениями № 1, 2, 3).

Лаборант химического анализа ЛТК ЦЗЛ

На основании доверенности ООО «Газпром переработка» № 276/24-9 от 13.12.2024 г.

Начальник ЦЗЛ

На основании доверенности ООО «Газпром переработка» № 276/24-9 от 13.12.2024 г.

Дата оформления выдачи паспорта качества продукции 09.02.2025 10:55

Дыра Н.С.

Белокосова Ю.С.

